



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2026010309863972

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号

产品名称和系列、型号、规格

控制与保护开关电器

TGK1S-45C; Ue: AC400V; Ui: 690V ; Uimp: 4kV; Ith: 16A (1A、3A、6A、12A、16A) /45A (25A、32A、45A) ; Ie: 1A、3A、6A、12A、16A、25A、32A、45A; Ir: (0.4~1.0) Ie; 使用类别: AC-3、AC-4; Ics: TGK1S-45C: 6kA; 极数: 3P; 配用辅助回路: Ith: 5A; 3NO3NC; AC-15: Ue/Ie: AC230V/5A; DC-13: Ue/Ie: DC110V/0.1A、DC24V/5A

产品标准和技术要求

GB/T 14048.9-2024

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2026 年 04 月 30 日 有效期至：2031 年 04 月 29 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

刘江



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

